

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДИГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА
РСО-АЛАНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» сентября 2019 г.

№354

г.Дигора

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы "Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Дигорское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641, постановлением Администрации муниципального образования Дигорское городское поселение от 19.12.2014г. N 339 "Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Дигорское городское поселение", Уставом Дигорского городского поселения, АМС Дигорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы "Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Дигорское городское поселение (прилагается). на 2019-2022 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела архитектуры и земельно-имущественных отношений АМС Дигорского городского поселения Балоеву Л.К.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Дигорского городского поселения /амс-дгп.рф/
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

**И.о. Главы АМС Дигорского
городского поселения**



Николов А.Р.

**Техническое задание на разработку инвестиционной программы
"Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованной системы холодного водоснабжения и
водоотведения в муниципальном образовании Дигорское городское
поселение»**

1. Точку подключения водопроводных сетей предусмотреть на территории водозабора «Дигора 1» путем замены существующего трубопровода из чугуна Ø400 на ПЭ 100 SDR 17 Ø400.
2. Точку подключения водопроводных сетей предусмотреть на территории водозабора «Дигора 2» путем замены существующего трубопровода из чугуна Ø250 на ПЭ 100 SDR 17 Ø250 длиной 550 метров (от водозабора до моста через реку Урсдон, район АЗС Флагман).
3. Реконструкцию городской сети организовать путем прокладки труб ПЭ100 SDR17. Диаметры труб принять равными существующим трубам, согласно приложенной схеме водоснабжения г. Дигора.
4. После прокладки труб предусмотреть восстановление существующего покрытия улично-дорожной сети.
5. На всех перекрестках предусмотреть устройство смотровых колодцев с гидрантами и задвижками.
6. Задвижки и другую фланцевую арматуру предусмотреть из чугуна.
7. Заменить все существующие водопроводные трубы диаметром Ø100 на Ø150.
8. Реконструкцию центральной городской сети водоотвода путем прокладки труб Ø400.
9. Проект согласовать с АМС Дигорского городского поселения.
Срок действия настоящих технических условий - 2 года.